

Администрация муниципального образования
Цильнинский район - Ульяновской области
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Цильнинский детский сад

«Зёрнышко»

17.06.2024 г. № 24

№

43600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район,
р.п. Цильна, ул. Станционная, д.1
Тел. (84245) 31-2-41

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Ульяновскому, Цильнинскому районам
и г.Новоульяновску


Администрация муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области сообщает, что представление от 14.06.2024 г. рассмотрено.

По результатам рассмотрения представления указанные нарушения имели место быть.

Администрацией муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области приняты меры по устранению нарушений, а именно:

1. Оформление журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и записи, подтверждающие проведение технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре приведено в соответствие с п.54 ППР в РФ. Фото прилагается.
2. Записи по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале приведены в соответствии с требованиями, указанными в паспорте огнетушителей (ежеквартальная проверка огнетушителей). Фото прилагается.
3. Огнетушитель №1 в физкультурно-музыкальном зале установлен на высоте 1.5 метра в соответствии с п.409 ППР в РФ. Фото прилагается.
4. В связи с допущенными нарушениями завхоз Бурлакова Л.А. привлечена в виде дисциплинарной ответственности, сделано замечание (Копия приказа прилагается).

Заведующий ДОУ Косолапова И.И.



Косолапова И.И.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский
детский сад «Зёрнышко» муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области

(МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко» МО «Цильнинский район»)

П Р И К А З

17.06.2024 г

№88

О дисциплинарном взыскании

В связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Наложить на завхоза Бурлакову Людмилу Александровну дисциплинарное взыскание в виде замечания.

2. Завхозу Бурлаковой Людмиле Александровне устранить имеющиеся недостатки

Основание: Представление от 14.06.2024 г. отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому , Цильнинскому району и городу Новоульяновску.

Заведующий ДОУ



И.И. Косолапова
И.И. Косолапова

С приказом ознакомлена:

Бурлакова Л.А. *Л.А.*

17.06.24

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

(МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко» МО «Цильнинский район»)

ЖУРНАЛ эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование и адрес объекта защиты: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад «Зёрнышко» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко» МО «Цильнинский район»), Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, улица Станционная, дом 1

Начат « 01 » марта 20 23 г.
Окончен « » 20 г.

Прочитано
Проверено
Инициалы
Инициалы

2049

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(п. 54 ФАП в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

15.05.2024

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Вид работ:
1) тематическое техническое освидетельствование,
2) проверка работоспособности
результат -
техническое освидетельствование проведено, система работоспособна.

Техник Шабдуллин М.

СЭС

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
Система пожарной сигнализации
(п. 54 ТПР в РФ, утвержденная постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

15.05.2024

Адресная система пожарной сигнализации

Виды работ:

1) ежесезонное техническое обслуживание;
2) проверка работоспособности
Результат — ежесезонное техническое обслуживание системы работоспособна

Техник
Шайдуллин №1
4.9.20

VIII. Учет наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей

Дата	Наименование огнетушителя	Место нахождения	Вид работ	Комментарий	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
28.04 2024	ОС-4 ABC	№1 Физкульт- зал	пер. осмотр	Зам. нет	заведующий Косолапов И.И.	Коф
28.04 2024	ОС-4 ABC	№2 сортир на первом этаже	пер. осмотр	Зам. нет	заведующий Косолапов И.И.	Коф
28.04.24	ОС-4 ABC	№5 школьный кабинет	пер. осмотр	Зам. нет	заведующий Косолапов И.И.	Коф
28.04.24	ОС-4 ABC	№4 кабинет №11	пер. осмотр	Зам. нет	заведующий Косолапов И.И.	Коф
28.04 2024	ОУ-5	№3	пер. осмотр	Зам. нет	заведующий Косолапов И.И.	Коф
28.04 2024	ОУ-5	№6	пер. осмотр	Зам. нет	заведующий Косолапов И.И.	Коф

