

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27, E-mail: gumchs@73.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и городу Новоульяновску**

ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310, e-mail: ondulcil@73.mchs.gov.ru
(наименование органа государственного надзора)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

14 июня 2024 г.

р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 31

Мной, заместителем главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору, Сучковым Николаем Владимировичем 14.06.2024 г. рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении должностного лица — заведующего МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» Косолаповой Ирины Ивановны.

Как следует из материалов дела, в результате проверки, проводимой прокуратурой Цильнинского района Ульяновской области совместно с сотрудниками ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску, по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты, эксплуатируемом МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р-н., р.п. Цильна, ул. Станционная, д. 1, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 24.05.2024 г. следует, что 24.04.2024 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут заведующая МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» Косолаповой И.И. своими действиями (бездействием) на указанном объекте защиты допустила нарушения обязательных требований пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

N п/п	Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и их характере	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
-------	---	--

1	2	3
1.	На объекте защиты не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Записи, подтверждающие проведение технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, отсутствуют.</i>	п. 54 ГППР в РФ.
2.	Не обеспечивается соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителей. <i>Записи по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты ведутся не в соответствии с требованиями, указанными в паспорте огнетушителей.</i>	п. 60 ГППР в РФ.
3.	Огнетушитель в актовом зале расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Огнетушитель №1, установленный в актовом зале, расположен на стене на высоте 1,8 метра.	п. 409 ПППР в РФ.

Постановлением от 14.06.2024 г. Косолапова И.И. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что лицом, ответственным за пожарную безопасность, своевременно не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте. При этом не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии у должностного лица возможности для выполнения требований пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ), который определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Эти требования установлены законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим

законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Материалами административного дела установлено, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки органом государственного пожарного надзора, имеют место в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей Еленкиной А.В., назначенной руководителем организации.

Косолапова И.И. обязана была обеспечить выполнение указанных требований пожарной безопасности на объекте МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» в целях осуществления деятельности на объекте, однако, своевременно не приняла всех зависящих от нее мер по их соблюдению.

Таким образом, указанное обстоятельство явилось причиной способствовавшей совершению Косолаповой И.И. административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Условием совершения указанных правонарушений явилось отсутствие должного контроля со стороны руководства МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» за состоянием пожарной безопасности на эксплуатируемом объекте.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Руководству МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и обеспечить их устранение.

2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Информирую Вас, что неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, квалифицируется в качестве административного правонарушения по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора
Ульяновского, Цильнинского районов
и г. Новоульяновска по пожарному надзору

Сучков Н.В.