



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Ульяновской области  
**ПРОКУРАТУРА**  
Цильнинского района

пл. Революции, д. 10,  
с. Большое Нагаткино, Ульяновская обл., 433610  
Телефон (842-45) 2-28-05, факс 2-21-09

17.09.2024 № 07-01-2024



399354911315

Директору МДОУ «Цильнинский  
детский сад «Зёрнышко»

Косолаповой И.И.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
закона

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МДОУ Цильнинский детский сад «Зёрнышко» (далее – дошкольное образовательное учреждение) требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены факты нарушения требований действующих законодательств.

Так, должностными лицами образовательного учреждения не соблюдаются требования ст.ст. 20, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).

Так, в нарушение п. 54 ППР в РФ записи, подтверждающие проведение технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, отсутствуют.

В нарушение п. 60 ППР в РФ записи по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты ведутся не в соответствии с требованиями, указанными в паспорте огнетушителей.

В нарушение п. 409 ППР в РФ огнетушитель в актовом зале расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, огнетушитель № 1, установленный в актовом зале, расположен на стене на высоте 1,8 метра.

Результаты проведенной проверки свидетельствуют о наличии просчетов в соблюдении требований пожарной безопасности на территории дошкольного образовательного учреждения.

Таким образом, сложившаяся ситуация явилась следствием бездействия должностных лиц, ответственных за данное направление деятельности, что требует принципиального подхода при решении вопроса об их ответственности.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть с участием представителя прокуратуры района настоящее представление, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах принятых мер сообщить в установленный законом срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

В.В. Силантьев